

Титульный лист, часть II

| | | |
|--|--|--|
| Наименование объекта (подразделения объекта) | муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Ромашка» села Преображенского Буденновского района» МДОУ д/с № 29 «Ромашка». | |
| Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | 356831, Российская Федерация, Ставропольский край, Буденновский район, село Преображенское, улица Артезианская, 15. | |
| Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | 5853,9 м.кв., | |
| Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1 | |
| Кадастровый номер объекта | 26:20:020307:32 | |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | дети от 2 до 7 лет | |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | | |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | нет | |

АНКЕТА (основная часть)

| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | № пункта, № рисунка СП159.13330.2012; прочие СП, ГОСТ | Примечание |
|-----|--|---|---|--|--|-------------------|--|----------------------|---|------------|
| | | | | | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|------------|---|----------|---|---|---|------------------|------------|---------------------|---------------------|----|--|
| 1 | Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| | | | | | Ширина пешеходных путей «К» | м | 1,2 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 | | |
| | | | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | нет | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 | | |
| | | | | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 4.1.11 | | |
| | | | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие | нет | | п.4.3.4, рис.Д.4 | | |
| | | | | | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | нет | | | | |
| 1.2 | Наружные лестницы | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | нет | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 | | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | нет | 0,12- 0,15 | | | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | нет | Не менее 1,35 | | | |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | нет | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 | | |
| | | | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | нет | | п.5.2.11 | | |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п. 4.1.12 | | |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | нет | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | | |
| 1.3 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%) | нет | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | | |
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | нет | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | нет | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--|----------|---|---|--|------------------|-----|---------------------|-------------------|---|
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | нет | 0,7 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | нет | 1,5 | | Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | нет | 1,5 | | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м | нет | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | | | | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | нет | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | нет | Не менее 1,6 | | |
| 2 | Входной узел | | | | | | | | | |
| | (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | нет | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | нет | 0,12- 0,15 | | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | нет | Не менее 1,35 | | |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | нет | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 | |
| | | | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | нет | | п.5.2.11 | |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» | соответствие | нет | | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г» | наличие | нет | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | нет | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 2.2 | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%) | нет | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|---|---|--|--------------|------|----------------|------------------------|---|
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | нет | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | нет | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | нет | 0,7 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | нет | 1,5 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | нет | 1,5 | | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п. 4.1.16, | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С» | м | нет | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | нет | Не менее 1,0 | п.5.2.13 | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | (%). | нет | Не более 10% | | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | | | | | |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | м | нет | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | нет | Не менее 1,6 | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | нет | Не менее 1,6 | | |
| 2.5 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | наличие | нет | | п. 4.1.14 | |
| | | | | | «К» | | | | | |
| 2.6 | Входные площадки | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | наличие | да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | СП 35-101-2001, п.3.17 | |
| | | | | | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | | |
| | | | | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | 0,04 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | |
| | | | | | Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;«К» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|---|---|---|---|--------------|-------|----------------|----------------------|----|
| | | | | | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К» | соответствие | нет | | п. 5.1.3 | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | соответствие | 2,7 | Не менее 1,5 | 5.1.7. | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Ширина в свету «К» | м | 0,90 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | |
| | | | | | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,014 | Не более 0,014 | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п. 5.1.5 | |
| | | | | | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» | м | нет | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 п. 5.5.6 | |
| | | | | | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С» | наличие | нет | | | |
| | | | | | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие | нет | | | |
| 3 | Пути движения внутри здания | | | | | | | | | |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Ширина «К» | м | 1,2 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 | |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Ширина «К» | м | 0,90 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 | |
| | | | | | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | нет | Не более 0,014 | п. 5.2.4 | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | да | | п. 5.4.1 | |
| 3.3 | Внутренние лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|---|---|---|--------------|-----|----------------------|-----------------------------------|----|
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | нет | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | нет | 0,13 - 0,17 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | нет | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | нет | 0,27-0,33 | | |
| | | | | | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие | нет | | п. 5.2.11 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | нет | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м | нет | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 | |
| | | | | | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие | нет | | п. 5.2.9 . | |
| 3.4 | Пандусы стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Высота одного подъема «К» | м | нет | Не более 0,8 | п. 5.2.13, рис.Д.9 | |
| | | | | | Уклон «К» | % | нет | Не более 1:20, (5%) | | |
| | | | | | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К» | % | нет | Не более 1:10, (10%) | | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | м | нет | Не менее 1,5 | п. 5.2.13 | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К» | м | нет | 1,5 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К» | м | нет | 1,5 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | нет | 0,87-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | | | 0,7 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С» | м | нет | 0,27-0,33 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | п. 5.2.14 | |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | м | нет | Не менее 1,0 | п. 5.2.13 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | % | нет | Не более 1:10, (10%) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|-----|--|---|---|---|--|--------------|-----|---------------|--|------------------------------|--|
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | нет | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000 | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | нет | Не менее 1,6 | | | |
| 3.7 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | «К» | наличие | нет | | п. 4.1.14 | С посторонне в помощью | |
| 3.8 | Лифты | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| | | | | | Ширина кабины «К» | м | нет | Не менее 1,7 | п. 5.2.18 | | |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | нет | Не менее 1,5 | | | |
| | | | | | Ширина дверного проема «К» | м | нет | Не менее 0,95 | | | |
| | | | | | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С» | соответствие | нет | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 | | |
| | | | | | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С» | соответствие | нет | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 | | |
| | | | | | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г» | наличие | нет | | п. 5.2.20 | | |
| | | | | | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» | наличие | нет | | п. 5.2.20 | | |
| | | | | | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» | наличие | нет | | п. 5.2.20 | | |
| | | | | | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | наличие | нет | | п. 5.2.20 | | |
| | | | | | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 5.5.7 | | |
| 4 | Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ | | | | | | | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 7.1.3 | | |
| | | | | | | | нет | | | | |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------------|---|---|---|---|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|----|
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | | нет | | | |
| | | | | | на одно рабочее место | кв.м | нет | 12 | п. 7.1.13 | |
| | | | | | на два рабочих места | кв.м | нет | 18 | п. 7.1.13 | |
| | | | | | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | нет | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12 | |
| | | | | | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С» | наличие | нет | | п. 7.1.8 | |
| 4.3 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К» | м | нет | 0,65- 0,8 | п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7 | |
| | | | | | Ширина прохода: «К», «С» | | нет | | | |
| | | | | | около расчетно-кассового аппарата; | м | нет | Не менее 1,1 | п.7.4.2 | |
| | | | | | около прилавков для сервирования блюд; | м | нет | Не менее 0,9 | п.7.4.7 | |
| | | | | | между столами в ресторане. | м | нет | Не менее 1,2 | п.7.4.7 | |
| | | | | | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» | наличие | нет | Не менее одного места | п.7.4.6 | |
| | | | | | Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» | кв.м. | нет | Не менее 3,0 | п.7.4.6 | |
| | | | | | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С» | наличие | нет | | п.7.4.3 | |
| 4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С» | м | нет | От 0,9 до 1,2 | п.7.5.12 | |
| | | | | | | | нет | для детей 0,5 | | |
| | | | | | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К» | м | нет | Не менее 2,0 | п.7.5.14 | |
| | | | | | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С» | наличие | нет | | | |
| | | | | | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С» | соответствие | нет | | п.7.5.12 | |
| | | | | | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О» | соответствие | нет | | п.7.5.13 | |
| | | | | | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло- | кв. м. | нет | Не менее 3,8 | п.7.5.17 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|---|-----|--|--------------|-----|---------------|------------------|----|
| | | | | | коляски) | | | | | |
| | | | | | Проход между скамьями в общих раздевальных «К» | м | нет | Не менее 1,8 | п.7.5.16 | |
| 4.5 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Пандус для подъема на сцену: ширина «К» | м | нет | Не менее 0,9 | п.7.6.7 | |
| | | | | | Пандус для подъема на сцену: уклон «К» | % | нет | 8 | п.7.6.7 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К» | м | нет | 0,7 | п.7.6.7 | |
| | | | | 0,9 | | | | п.7.6.7 | | |
| | | | | | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К» | соответствие | нет | | п.7.6.2 | |
| | | | | | Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К» | наличие | нет | | | |
| | | | | | Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г» | наличие | нет | не менее 5 % | п. 7.1.11 | |
| | | | | | Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г» | соответствие | нет | | п. 7.1.12 | |
| | | | | | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г» | наличие | нет | | п. 7.1.12 | |
| | | | | | Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г» | наличие | нет | | п. 7.6.6, 7.7.3 | |
| | | | | | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 7.5.6 | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | | | | | | | | | |
| | (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | нет | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 | |
| | | | | | Ширина кабины «К» | м | нет | Не менее 1,65 | | |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | нет | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Ширина двери кабины «К» | м | нет | Не менее 0,9 | | |
| | | | | | Опорные поручни «О», «К» | наличие | нет | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|---|---|--|--------------|-----|---------------|-------------------|----|
| | | | | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п.5.5.1 | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Ширина «К» | м | нет | Не менее 2,2 | п. 5.3.3 рис.Д.11 | |
| | | | | | Глубина «К» | м | нет | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис.Д.11 | |
| | | | | | Ширина двери кабины «К» | м | нет | Не менее 0,9 | п. 5.3.3 рис.Д.11 | |
| | | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | нет | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис.Д.11 | |
| | | | | | Опорные поручни «О», «К» | наличие | нет | | п. 5.3.3 рис.Д.11 | |
| | | | | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п.5.3.3 рис.Д.11 | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С» | м | нет | 1,35 | п.5.3.6 | |
| 5.3 | Кабины душевые закрытые | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С» | соответствие | нет | | п.5.3.5 | |
| | | | | | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С» | соответствие | нет | | | |
| | | | | | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С» | соответствие | нет | | | |
| | | | | | Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м | наличие | нет | | п. 5.3.5 | |
| | | | | | - ручным душем | наличие | нет | | | |
| | | | | | - настенными поручнями | наличие | нет | | | |
| | | | | | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» | наличие | нет | | п. 5.3.9 | |
| | | | | | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м | нет | Не менее 1,8 | п.5.3.7. табл.1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|---|---|--|---------|-----|---------------|----------|----|
| | | | | | Глубина «К» | м | нет | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м | нет | 1,35 | п.5.3.6 | |
| | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м | нет | Не менее 2,4 | п.5.3.8 | |
| | | | | | То же, без скамей «К» | м | нет | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С» | наличие | нет | | п.5.4.1 | |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» | м | нет | Не более 0,48 | п..5.3.5 | |
| | | | | | - ручным душем | наличие | нет | | | |
| | | | | | - настенными поручнями | наличие | нет | | | |
| | | | | | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» | наличие | нет | | п. 5.3.9 | |
| | | | | | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м | нет | Не менее 1,2 | п. 5.3.7 | |
| | | | | | Глубина «К» | м | нет | Не менее 0,9 | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | нет | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м | нет | 1,35 | п.5.3.6 | |
| | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м | нет | Не менее 2,4 | п.5.3.8 | |
| | | | | | То же, без скамей «К» | м | нет | Не менее 1,8 | п.5.3.8 | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом | наличие | нет | | п.5.4.1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|---|---|---|--|---------|-----|--|----------|----|
| | | | | | оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С» | | | | | |
| Автостоянки | | | | | | | | | | |
| 6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 1 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | наличие | нет | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 | |
| | | | | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м | нет | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | п. 4.2.2 | |
| | | | | | Ширина зоны для парковки «К» | м | нет | 3,6 | п. 4.2.4 | |
| | | | | | Длина зоны для парковки «К» | м | нет | 6,0 | | |
| | | | | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие | нет | | п. 4.2.1 | |
| | | | | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | нет | | | |

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящиеся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

8(86559)99-1-81

Тел: _____

заведующий

Должность

Цаплева С.И.

ФИО



(подпись)

« 29 » мая 2018г.

« » 201_г.

